

Hotel bedroom call indicator and internal control unit

مؤشر اتصال ووحدة تحكم داخلية لغرفة نوم الفندق 8 32X 01/8 32X 02



Caracteristics		المواصفات		
Voltage	الفولطية		Audible signal	إشارة صوتية
230 V 50-60 Hz	فولت 230 هرتز 60-50	2 x 2,5 mm ² 2,5 x 2 مم ²	-5 °C +40 °C	230V / 33 mA 72 dB
			5-° 40+°م	230 فولت / 33 ميلي أمبير 72 ديسيبل

Description

Call indicator مؤشر اتصال

Red أحمر
Blue أزرق

Call control مراقبة الاتصال

Red أحمر
Blue أزرق

Option

Buzzer جرس

Wiring

ربط الأسلاك

Assembly

الطول $L \geq 40$ مم



8 32X 01

التركيب






8 32X 02

Operation

Bedroom غرفة النوم

1- Instruction : «Do not disturb»
1- تعليمة: "يرجى عدم الإزعاج"

Corridor الرواق

2- Instruction : «Please clean up»
2- تعليمة: "يرجى القيام بالتنظيف"3- No call
3- لا تتصل

Note

If both buttons are pressed simultaneously, priority is given to the «don't disturb» call
في حال الضغط على الزرين في نفس الوقت، تمنح الأولوية إلى الاتصال "يرجى عدم الإزعاج".

ملاحظة

Bedroom غرفة النوم

Corridor الرواق

